# Exterior and Exits Safety Checklist – Spanish



## Alrededores exteriores, estacionamientos y pasarelas

☐ Todos los medios de salida de los aparcamientos a las vías públicas tienen una visión clara en ambas direcciones. ¿Están los caminos de viaje a las vías de accesos exteriores sin obstáculos, libres de carros, cajas, latas y otros desechos que constituyen un peligro?

☐ ¿Se dispone de medios para iluminar bien los paseos/estacionamientos durante las horas nocturnas? ¿Están asegurados los letreros colgantes, toldos, señales de unidades y otros accesorios?

☐ ¿Están las botellas de gas o las tuberías de gas y los medidores debidamente apoyados y protegidos de daños físicos?

## Basura exterior, depósito de basura y área de eliminación

☐ ¿Está el área de eliminación libre de vidrios rotos, latas de metal y derrames de comida? ¿Se mantiene el acceso seguro a los contenedores de basura y desechos?

☐ ¿Se mantienen bien las cercas, puertas y almohadillas, si las hay, alrededor de las zonas de eliminación? ¿Están los contenedores de basura provistos de tapas o puertas de cierre hermético?

☐ ¿Están las superficies de conducción alrededor de las zonas de eliminación de desechos libres de basura y derrames de grasa? ¿Se almacenan los residuos combustibles lejos del edificio?

☐ Si están presentes, ¿los empleados operan los compactadores de manera segura y adecuada utilizando dispositivos de protección/protección?

## Salidas

☐ ¿Existen suficientes salidas para permitir una rápida huida en caso de incendio u otra emergencia? ¿Están todas las salidas del edificio claramente marcadas con un cartel estándar y son visibles?

☐ ¿Están las instalaciones de salida claramente iluminadas?

☐ ¿Están marcadas las puertas de no salida, que podrían confundirse con las salidas, para evitar confusiones?

☐ ¿Son claramente evidentes los caminos de viaje hacia las salidas y están libres de cartones, basura, equipos y suministros?

☐ ¿Están todas las puertas de salida provistas de material de emergencia aprobado? ¿Funcionan?

☐ ¿Pueden abrirse todas las puertas de salida desde el interior durante los períodos de ocupación? ¿Se abren hacia el exterior?

☐ ¿Funcionan las luces de emergencia? ¿Son probadas en un horario regular?

☐ ¿Están las puertas de salida atascadas, las placas de umbral y las propias puertas en buen estado de reparación y funcionamiento?

**COMENTARIOS:**