Gasoline Safety Fatality Report — Spanish



Un hombre muere en la explosión de un tanque de combustible.

TENSAS PARISH — Los agentes del Jefe de Bomberos del Estado han concluido su investigación sobre la causa de la explosión de un tanque de combustible que se cobró la vida de un operador de un camión dispensador.

Alrededor de las 2 p.m. del 29 de diciembre, el Distrito 1 de Protección contra Incendios de Tensas Parish respondió a un informe de una explosión ubicada en una propiedad fuera de Hogue Road en Newellton. Los bomberos llegaron y encontraron que un tanque de combustible había explotado, matando al operador y quemando un camión de pasajeros así como la maquinaria cercana.

Aunque la identificación oficial está pendiente de la autopsia de la Oficina del Forense de Tensas Parish, se cree que la víctima es un hombre de 56 años de Newellton.

Después de una evaluación de la escena, incluyendo la revisión de los videos de vigilancia, los diputados determinaron que la explosión se produjo cuando la víctima estaba llenando un tanque en la propiedad que estaba siendo utilizado para operar el equipo de construcción necesario para un proyecto de carretera. Aunque la causa oficial de este incendio sigue siendo indeterminada en este momento, los investigadores de SFM no pueden descartar una ignición por electricidad estática del combustible que se estaba dispensando.