

Hoist Safety Fatality File – French



Un employé trouve la mort après une chute depuis un immeuble de grande hauteur

Le 23 mai 2018, un maçon aidait à déplacer un transpalette depuis un monte-chARGE situÉ au 19e étage d'un immeuble. Pendant le déplacement, le monte-chARGE s'est déplacé de maniÈre inattendue et l'employé a perdu l'équilibre. L'employé est tombé en avant, le haut du torse suspendu au-dessus du bord avant du monte-chARGE, et s'est retrouvé coincé entre le sol de l'étage inférieur et le monte-chARGE. Il n'est resté coincé que quelques instants avant de tomber au sol, ce qui lui a coûté la vie.

Source: <https://www.osha.gov>